

Wartung nach DIN 14676 und Pflege Rauchwarnmelder

Name:

Nachname, Vorname

Objekt:

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Wohnungsnummer _____

Etage EG _OG DG. links Mitte rechts _____

Um die Funktionssicherheit des Melders gewährleisten zu können, ist entsprechend der DIN EN 14676 mindestens einmal jährlich eine Wartung durchzuführen. Gehen Sie hierbei folgendermaßen vor:

- Entstauben Sie bei Bedarf den Melder mit einem weichen Tuch.
- Entfernen Sie bei Bedarf Verschmutzungen mit einem feuchten Lappen. Verwenden Sie dazu keine Reinigungsmittel! Die Raucheindringöffnung muss von Verschmutzungen frei sein!
- Betätigen Sie den Prüftaster und warten Sie auf die positive Rückmeldung des Melders. Bekommen Sie keine Rückmeldung, muss die Batterie oder ggf. der Melder getauscht werden!
- In Umgebungen mit höherer Staubbelastung empfiehlt es sich, die Melder öfter mit einem Tuch zu entstauben bzw. abzuwischen, nicht jedoch auszusaugen oder mit Pressluft zu reinigen.
- Beachten Sie, dass sich durch einen Mieterwechsel, Umbau oder Neueinrichtung die Eigenschaften im Gebäude verändern.

Wartungsprotokoll

Bitte entsprechend ausfüllen und/oder ankreuzen

Anzahl	Raum				Batterie-tausch		Hersteller, Modell, Verfall-/Ablaufdatum	alle Prüfungen gem. DIN 14676 (Ja/Nein)					
	Schlafzimmer	Kinderzimmer	Flur	Sonstige	Alkaline	Lithium		Melder entstaubt?	Verschmutzungen entfernt?	Melder über Prüftaster geprüft?	Änderungen in der Wohnung zur Umfeld	Rauchwarnmelder	

Mit meiner Unterschrift versichere ich, die oben aufgelisteten Rauchwarnmelder nach den Vorgaben der DIN 14676 und der Bedienungsanleitung geprüft zu haben.

Ort, Datum

Name, Vorname in Druckbuchstaben

Unterschrift